



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
Központi laboratórium  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

Szám: M-4092/2010

## TVB TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

**Stonemine Kft. által gyártott ürömi mészmárga burkolólapok**  
építési termékről

Az ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi laboratórium  
Észak-magyarországi Területi Laboratóriuma ezen okirattal bizonyítja a

**Stonemine Kft.**  
**2096 Üröm, Kőbányai út 16.**  
mint a TVB jogosultja részére, hogy a

**Stonemine Kft.**  
**2096 Üröm, Kőbányai út 16.**  
telephelyén gyártott

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatálya alá tartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű *első típusvizsgálati jegyzőkönyvben* részletezett eredmények alapján a termék megfelel az MSZ EN 1341:2002 jelzetű műszaki specifikációban rögzített Természetes útburkoló kőlapok termékre előírt követelményeknek.

A TVB

- változatlan termékjellemzők mellett –  
2016.01.30.-ig érvényes

Budapest, 2011.01.24.



  
Dr. Kovács Károly  
központi laboratóriumvezető

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!

Az ÉMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet.

KBiA-III-3.1-2010.09.15.



A termék megfelelőség-igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékkarakterizáló és mértékegységeik	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretetek, mérettűrések mm	L, W: $\pm 2$ ; T: $\pm 3$	2. osztály	MSZ EN 1341:2002
Mechanikai szilárdság kN	$> 1,8$	1. osztály	MSZ EN 1341:2002
Kopásállóság $\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$	$< 20000$	-	MSZ 18290-1:1981
Fagyállóság %	$< 20$ szilárdság csökk.	Fagyálló	MSZ EN 1341:2002
Vízfelvétel %	$< 6$	-	MSZ EN 1341:2002

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírt, a termékre vonatkozó ii (4) szerinti megfelelőség-igazolási módokkal meghatározott *Szállítói megfelelőségi nyilatkozat* kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája *változatlanok* maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Észak-magyarországi területi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti. A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését és megfelelőségét igazolja.


A TVB érvényességi ideje alatt a termék megfelelőség-igazolás alapját képező lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft.

a következő 5 évben 3 alkalommal


külön megbízás alapján felülvizsgálja.

A felülvizsgálatra vonatkozó megbízást első ízben 2012.05.30.-ig kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén a TVB hatályát veszti. A regisztrált ÉMI minőségi jellel (ÉMI-MJ) rendelkező termékek esetén e felülvizsgálat nem szükséges.

A vizsgálatot végezte:

  
Nagy Tamás  
témafelelős

ellenőrizte:

  
Szörényi Gábor  
területi laboratóriumvezető

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!